

PHỤ LỤC
DANH MỤC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

(Kèm theo Công văn yêu cầu báo giá số /BVM-TCHCTC ngày /10/2025 của bệnh viện
Mắt tỉnh Gia Lai)

STT	TÊN THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	QUY CÁCH KỸ THUẬT
1	Tủ Rack 42U kích thước 600W x 1100D	Bộ	01	Kích thước: 42U, 600 x 1100 mm Vật liệu thép tấm cán nguội SPCC Tải trọng: Cố định trên chân đế: \geq 1.400Kg Tiêu chuẩn: EIA-310-E (ECIA-310-E), Type A Cửa tủ: Cửa trước một cánh, cửa sau hai cánh. Độ thoáng \geq 72%
2	Thanh phân phối nguồn	Bộ	04	Số ổ cắm: 20 ổ cắm C13 và 4 ổ cắm C19, 32A, MCB 2 cực Điện áp: 250V/50Hz Cường độ dòng điện: 32A Chiều dài dây: \geq 1.8m